



**Publiacqua S.p.A**

*Sede legale e Amministrativa*  
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze  
Tel. 055.6862001 – Fax 055.6862495

*Uffici Commerciali*  
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze  
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato  
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia  
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno  
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo  
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.  
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487  
R.E.A. 514782

*Posta elettronica certificata*  
[protocollo@cert.publiacqua.it](mailto:protocollo@cert.publiacqua.it)

*Spett.le*  
**Comune di Barberino Tavarnelle**  
*Area Ambiente SUAP e SVEC*

c.a. Dott.ssa Serena Losi  
50028 Tavarnelle VP.  
Città Metropolitana di Firenze  
[barberinotavarnelle@postacert.toscana.it](mailto:barberinotavarnelle@postacert.toscana.it)  
*(trasmissione pec)*

*Spett.le*  
**Autorità Idrica Toscana**

Via Verdi, 16  
50122 Firenze  
[protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it)  
*(trasmissione pec)*

Oggetto: A/2021/48947-52998. Progetto di ampliamento di complesso produttivo e contestuale variante al piano strutturale e Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e della e dell'art. 35 della LR 65/2014 – Indizione e convocazione della conferenza dei servizi e contestuale avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a Vas; (CdS 2021\_048).

In riferimento alla richiesta in oggetto, registrata ai nn. 48947 e 52998/21 del protocollo aziendale, esaminata la documentazione tecnica messa a disposizione con la presente si comunica quanto segue.

Il progetto di ampliamento prevede il rifacimento dell'impianto di pretrattamento dei reflui (fossa biologica e pozzetto sgrassatore) che dovrà essere dimensionato e collegato in conformità al regolamento del S.I.I.

Considerata la tipologia produttiva dell'edificio per i reflui provenienti dall'intervento in oggetto qualora ne ricorra il caso andrà richiesta e ottenuta la relativa autorizzazione allo scarico.

Prendiamo atto dell'allontanamento delle acque meteoriche in corpi ricettori superficiali.

Alle condizioni e prescrizioni sopra comunicate si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, al procedimento in oggetto.

Conclusi i lavori della conferenza in oggetto si chiede l'inoltro del relativo verbale.

Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile del Servizio *geom. A. Ferraioli* al numero *055 2004821*.

Distinti saluti

**Publiacqua S.p.A.**  
Gestione Operativa  
Il Responsabile  
(*ing. Cristiano Agostini*)

 *Allegati:*  
*Schema collegamento fosse biologiche.*